





## 構成機器（スマートメータリングシステム周辺機器）

名称 (形名)	データ収集装置 (OSCAM MU-DM2)	コンセントレータ (JS-328W)	コンセントレータ (RNU-039)	パルス検出器 (OCK-7(A))
外観				
上位インターフェイス	Ethernet(HTTPS,FTP)	Ethernet	Ethernet	パルス線(2芯)
下位インターフェイス	Ethernet	特定小電力無線(920MHz) 準拠規格:ARIB STD-T108	電力線(PLC) 準拠規格:ARIB STD-T84	付属ケーブル
管理点数	512点(2048点) コンセントレータ接続:最大16台 MU-DM2連結:最大4台	128点	128点	入力:1点 出力:3点
電源仕様	AC100V±10% 50/60Hz	AC100/200V±10% 50/60Hz	AC100/200V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz
外形仕様 W×H×D(mm)	225×180×60 壁掛け型(約1.5kg)	125×175×100 壁掛け型(約0.7kg)	110×160×60 壁掛け型(約0.5kg)	83×193×85 壁掛け型(約0.5kg)
設置条件	屋内設置(非結露)	屋内設置(非結露)	屋内設置(非結露)	屋内設置(非結露)

名称 (形名)	スマートパルス入力端末 (RNU-040)	スマートパルス入力端末 (RNU-041)
外観		
上位インターフェイス	電力線(PLC) 準拠規格:ARIB STD-T84	特定小電力無線(920MHz) 準拠規格:ARIB STD-T108
下位インターフェイス	(パルス入力) 無電圧a接点、または オープンコレクタ DC15V以下 パルス幅:長パルス1sec以上/短パルス30msec以上 パルス周期:長パルス2sec以上/短パルス60msec以上	
管理点数	8点	
外形仕様 W×H×D(mm)	110×160×60 壁掛け型(約0.5kg)	
設置条件	屋内設置(非結露)	

注) AMタイプ(スマート)メーターの仕様はP.83に準じます。